



UWAGI:		
<p>1. Runy i złączki zabezpieczyć antykorozyjnie, oczyścić do trzeciego stopnia czystości i malować dwukrotnie farbą podkładową, a następnie emalią nawierzchniową</p> <p>2. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uzimienia autocyśnieni wg rysunku nr 4/4</p> <p>3. Złącze kontrolne typowe M-10.</p> <p>4. Wymiary zbiornika o pojemności 6700 l: średnica - 1250 mm długość - 5940 mm</p>		
Nr rys.	9	Nazwa rysunku
Skala	-----	Rzut i przekrój główny
Data	10-2008	
Obiekt	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem	
Lokalizacja	64-150 Wilkowo, ul. Powstańców Wlkp. (dz. nr 674/1)	
Projektant	mgr inż. G. Dembski	Nr upr. 53/03/ZG