



15	Przewód uziemienia		bednarka stal.	PN-89/E-05003/03	
14	Manometr	1			wyposaż. zbiornika
13	Rura PE DN 25		polietylen	SDR 11	
12	Rura DN 20		Stal	PN-80/H-74219	
11	Szafka gazowa	1			
10	Zawór odcinający kulowy DN 20	1	poł. gwintow.		
9	Zestaw redukcyjny II stopnia	1			
8	Zestaw redukcyjny I stopnia	1			
7	Wskaźnik max napętnienia	1			wyposaż. zbiornika
6	Poziomowskaz	1			wyposaż. zbiornika
5	Zawór bezpieczeństwa	1			wyposaż. zbiornika
4	Zawór poboru fazy ciekłej	1			wyposaż. zbiornika
3	Zawór poboru fazy gazowej	1			wyposaż. zbiornika
2	Zawór napętnienia	1			wyposaż. zbiornika
1	Zbiornik 6700 l	1	Stal		
Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Materiał	Norma	Uwagi

Nr rys.	8	Nazwa rysunku			
Skala	-----	Schemat technologiczny przyłącza			
Data	10-2008				
Obiekt		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem			
Lokalizacja		64-150 Wijewo, ul. Powstańców Wlkp, (dz. nr 674/1)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	