



A-A



Uwaga:
Zacisk do uziemienia
autocysterny oznaczyć
symbolem: 

6	Zacisk do uziomu otokowego	1	FeZn 20x3	
5	Zacisk do uziemienia autocysterny	1	FeZn 20x3	
4	Podkładka 10,5 ocynk.	1	stal	PN-78/M-82005
3	Podkładka sprężynowa	1	stal spręż.	PN-77/M-82008
2	Śruba M10x20	1	IH18N9T	PN-85/M-82105
1	Tulejka Ø 28/M10x20	1	IH18N9T	
Lp	Wyszczególnienie	Ilość	Materiał	Norma

Nr rys.	11	Nazwa rysunku			
Skala	-----	Zacisk do uziemienia autocysterny przy			
Data	10-2008	zbiornikach standardowych			
Obiekt		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem			
Lokalizacja		64-150 Wijewo, ul. Powstańców Wlkp, (dz. nr 674/1)			
Projektant		mgr inż. G. Dembski	Nr upr.	53/03/ZG	