

Zapytania do SIWZ w związku z przetargiem ogłoszonym w dniu 21.06.2011 roku na zadanie pn. „ Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wijewo”

Pytanie 1

Czy w w/w inwestycji można zastosować słupy wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym ?.

Odp.

Do wyceny należy przyjąć słupy typu SX 8/3 wys. W12/1/1 (Elmonter) lub zamienne innej firmy (stalowe lub aluminiowe), odpowiadające parametrami technicznymi w/w słupów.

Z upoważnienia Wójta Gminy Wijewo
Janusz Chodorowski