



# GMINA WIJEWO

ul. Parkowa 1 64-150 Wijewo tel. (65) 549-40-85, 86 tel./fax. (65) 549-47-55  
[www.wijewo.pl](http://www.wijewo.pl) e-mail: [wijewo@wijewo.pl](mailto:wijewo@wijewo.pl) NIP 697-21-55-561 REGON 411050706

znak postępowania: 271.3.1.2012

dotyczy: **zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”**

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dla zadania pn. „Budowa oczyszczalni i wykonanie I etapu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wijewo”, udziela następujących wyjaśnień:

## Pytanie nr 1

„W specyfikacji Technicznej dotyczącej robót elektrycznych (ST – 16.00), w pkt 1.5 Zamawiający określa wymagania:

- a) Wykonawca powinien posiadać potwierdzone referencjami doświadczenie w wykonywaniu automatyki i systemów monitoringu na co najmniej 50 obiektach wodno-kanalizacyjnych.
- b) Wykonawca powinien posiadać siedzibę serwisu gwarancyjnego w odległości nie większej niż 40km od miejsca instalacji.
- c) Wykonawca powinien posiadać własne Centrum Serwisowe – Call Center, działające 7 dni w tygodniu, w niedzielę i święta, które potrafi zdalnie połączyć się z systemem automatyki i monitoringu nowobudowanej oczyszczalni.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) nie ma natomiast żadnego odniesienia do w/w wymagań.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Wykonawca na etapie składania ofert zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia w/w wymagań ST, które nie są określonym w SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu?. Jeżeli tak, to czy na potwierdzenie spełnienia powyższego wystarczające będzie oświadczenie Wykonawcy?”

## Odpowiedź nr 1

Zasadniczym dokumentem na podstawie którego Zamawiający dokonywał będzie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Tak więc w przypadku rozbieżności w ustaleniach dokumentów SIWZ i STWiORB ważność w pierwszej kolejności otrzymuje SIWZ. W pozostałych przypadkach obie dokumentacje należy traktować łącznie.

Wobec stwierdzonych nieścisłości w dokumentach SIWZ i STWiORB, Zamawiający w dniu 09.10.2012 r. dokonał zmiany treści STWiORB w pkt 1.5 (ST – 16.00). Dokonano usunięcia z pkt 1.5 (ST – 16.00) Ogólne wymagania dotyczące robót STWiORB zapisu o dotychczasowym brzmieniu:

„-Wykonawca powinien posiadać potwierdzone referencjami doświadczenie w wykonywaniu automatyki i systemów monitoringu na co najmniej 50 obiektach wodno-kanalizacyjnych.

-Wykonawca powinien posiadać siedzibę serwisu gwarancyjnego w odległości nie większej niż 40km od miejsca instalacji.”

Wobec obszernością zadania i zastosowania nowoczesnych i zaawansowanych technologii koniecznym jest aby wykonawca posiadał doświadczenie wykazane w SIWZ. Nowobudowana oczyszczalnia ścieków i kanalizacja podciśnieniowa muszą pracować bezawaryjnie 24godz./dobę - 7 dni w tygodniu , dlatego Zamawiający podtrzymuje konieczność posiadania przez Wykonawcę własnego Centrum Serwisowego – Call Center oraz dysponować serwisem gwarancyjnym, jednak dopiero na etapie rozruchu oczyszczalni i kanalizacji podciśnieniowej. Wobec tego faktu pkt 1.5. ppkt 1.3.5. Ogólne warunki dotyczące robót STWiORB otrzymał brzmienie:

„Wykonawca powinien posiadać własne Centrum Serwisowe – Call Center, działające 7 dni w tygodniu, w niedzielę i święta, które potrafi zdalnie połączyć się z systemem automatyki i monitoringu nowobudowanej oczyszczalni, a w przypadku usterek wymagających przyjazdu serwisu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd na miejsce serwisanta w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia.”

Zdalne centrum serwisowe Call-Center jest konieczne do monitorowania bezawaryjnej pracy oczyszczalni i kanalizacji podciśnieniowej w związku z brakiem doświadczenia Zamawiającego- Eksploatatora w technologii dostarczania oraz oczyszczania i usuwania ścieków.

Wykonawca na etapie składania ofert nie jest zobowiązany do potwierdzenia posiadania własnego Centrum Serwisowego – Call Center oraz zapewnienia serwisu na miejscu w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia. Wymóg ten Wykonawca będzie zobowiązany spełnić na etapie rozruchu oczyszczalni i kanalizacji podciśnieniowej.

Z upoważnienia Wójta Gminy Wijewo  
Janusz Chodorowski