

ZMIANA TREŚCI **SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU** **ROBÓT BUDOWLANYCH**

Zmienia się treść pkt. 1.5. (ST – 16.00) Ogólne warunki dotyczące robót w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych poprzez wprowadzenie następujących zmian:

1/ Z punktu 1.5. Ogólne warunki dotyczące robót w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych usuwa się zapis zawarty w podpunkcie 1.3.3 i 1.3.4 o dotychczasowym brzmieniu:

„Wykonawca powinien posiadać potwierdzone referencjami doświadczenie w wykonywaniu automatyki i systemów monitoringu na co najmniej 50 obiektach wodno-kanalizacyjnych.

Wykonawca powinien posiadać siedzibę serwisu gwarancyjnego w odległości nie większej niż 40km od miejsca instalacji.”

2/ Zmienia się zapis pkt 1.5. ppkt 1.3.5 Ogólne warunki dotyczące robót w STWiORB, który otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonawca powinien posiadać własne Centrum Serwisowe – Call Center, działające 7 dni w tygodniu, w niedzielę i święta, które potrafi zdalnie połączyć się z systemem automatyki i monitoringu nowobudowanej oczyszczalni, a w przypadku usterek wymagających przyjazdu serwisu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd na miejsce serwisanta w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia.”