

Wijewo, dnia 20 kwiecień 2017 r.

RR 271.1.1.2017

znak postępowania

dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”

Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

„Parametry izolacji przewodów obiegu glikolowego instalacji solarnej zawarte w w/w projekcie: punkt 6 pozycja 10 Specyfikacji technicznej nie spełniają wymaganych warunków technicznych opisanych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 zmieniającym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2013 Poz. 926.

Prosimy o korektę parametrów izolacji cieplnej do obowiązujących przepisów.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż w *Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych*, stanowiących załączniki nr 16, 17 i 18 do SIWZ, w rozdziałach pod nazwa „Dane techniczne kolektorów słonecznych wraz z wymaganym osprzętem oraz schematem hydraulicznym w zakresie instalacji ciepłej wody”, zawarty jest zapis informujący, iż: „Istnieje możliwość zastosowania urządzeń i materiałów o parametrach technicznych nie gorszych niż podane w wyżej wymienionym opisie, to znaczy spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie same jak urządzenia i materiały wskazany powyżej lub lepsze.”

Wobec możliwości zastosowania urządzeń i materiałów o parametrach technicznych lepszych niż te, które zostały wskazane w *Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych*, Wykonawca ma możliwość i jednocześnie jest zobowiązany wykonać komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną dla systemów solarnych, zgodnie z wymaganymi warunkami technicznymi opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r., zmieniającym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2013 r. poz. 926 ze zm.).

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

Z up. **WÓJTA**
Leszek Józefczak
Kierownik