



Wijewo, dnia 26 października 2017 roku.

Znak sprawy: RR.271.5.1.2017

Dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację operacji pn. „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (*j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.*), Zamawiający – Gmina Wijewo, w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo”, udziela następujących wyjaśnień:


Pytanie:

„Prosimy o wyjaśnienie dotyczące zadania pn. ”Urządzenie placów zabaw z miejscowościach Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo”, w związku z rozbieżnością w opisie w STWiORB zestawu zabawowego projektowanego na placu zabaw w Wijewie, a jego wizualizacją. Zgodnie z opisem w ST:

Zestaw zabawowy powinien zawierać następujące elementy:

- wieża z dachem i podestem na wysokości do 150 cm;
- wieża bez dachu z podestem na wysokości do 120 cm;
- schody wejściowe na wysokości do 120 cm;
- zjeżdżalnia na wysokości do 150 cm;
- przeplotnia przestrzenna w kształcie rury na wysokości do 120 cm;
- drabinka pozioma i drabinka pionowa;
- rura strażacka ze spiralą z rurek stalowych;
- ścianka wspinaczkowa z liną;

Wizualizacja zestawu zabawowego zgodnie z załącznikiem nr 21 do SIWZ”





Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż w ramach zmiany treści SIWZ dokonano uaktualnienia załącznika nr 9 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wijewo.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej www.bip.wijewo.pl w zakładce dotyczącej przetargu na realizację operacji pn. "Urządzenie placów zabaw z miejscowości Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo", zamieszczona została zaktualizowana wersja Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Wijewo (załącznik nr 9 do SIWZ) w celu likwidacji rozbieżności zapisów w opisie STWiORB dotyczących placu zabaw w Wijewie, a wizualizacją placu zabaw w Wijewie.

W ramach zmiany treści SIWZ dokonano następującej zmiany:

Nowe brzmienie treści w punkcie 2 (Charakterystyka urządzeń na placu zabaw) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – Wijewo (załącznik nr 9 do SIWZ):

Nazwa urządzenia	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Wysokość swobodnego upadku (mm)	Strefa bezpieczeństwa (mm)	Ilość
Zestaw zabawowy	3200	3220	2590	950	6700 x 6250	1 kpl
Huśtawka dwuosobowa na sprężynie (kiwak)	1200	850	1200	550	4300 x 3800	1 kpl
Karuzela tarczowa	-	Średnica Ø 1630	630	650	Ø 5630	1 kpl
Lawka z oparciem	1950	565	830	-	-	1 szt.

Opis dodatkowy urządzeń

Zestaw zabawowy powinien zawierać następujące elementy:

- wieża z daszkiem i podestem na wysokości do 90 cm;
- wieża bez daszku na wysokości do 60 cm;
- schody wejściowe na wysokości do 60 cm; pokryte warstwą antypoślizgową;
- zjeżdżalnia na wysokości do 90 cm;
- drabinka wejściowa w kształcie łuku na wysokości do 60 cm;
- balkonik ozdobny;
- mostek pochyły (fala) na wysokości 60 cm i 90 cm.

Huśtawka dwuosobowa na sprężynie/kiwak/

- dwie sprężyny ze stali ocynkowanej – ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed zakleszczeniem;



- z obu stron urządzenia zamontowany metalowy podnózek;

Karuzela tarczowa

- podest karuzeli pokryty warstwą antypoślizgową;
- wyposażona w sześć siedzisk;
- wszystkie elementy malowane mają tworzyć powłokę UV.

Ławka z oparciem

- elementy konstrukcyjne wykonane są z metalu;
- wszystkie elementy malowane mają tworzyć powłokę UV.”

Pozostałe warunki i wymagania SIWZ i STWiORB pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem


WÓJT
Mięczyński