



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Wijewo, dnia 25 lutego 2019 r.

RR 271.1.1.2019

znak postępowania

dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Przebudowa Wiejskich Domów Kultury w miejscowościach Wijewo i Zaborówiec”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„Dot. Wijewo. Proszę o załączenie specyfikacji technicznej (parametrów) parkietu.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć posadzki z parkietu montowane na klej o następujących parametrach: Deszczułki posadzkowe lite dębowe o gr.19 mm, klasa I.

Pytanie 2:


„Dot. Zaborówiec. Proszę o załączenie specyfikacji technicznej (parametrów) deski podłogowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć posadzki z desek podłogowych mocowanych na istniejącym podłożu drewnianym o następujących parametrach: Deska podłogowa dębowa o gr. 19 mm o szerokości od 14cm do 16cm i długości od 60cm do 160cm, deska podłogowa niefazowana, klasa I.

Pytanie 3:

„Dot. Wijewo. Proszę o załączenie specyfikacji technicznej (parametrów) oraz wymiary kotary na scenie.”



Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć kotary o parametrach nie gorszych niż:

- Tkanina typu welur/aksamit w kolorze czarnym
- Gramatura: $366 \pm 26 \text{ g/m}^2$
- Odporność na zerwanie: 950 (osnowa), 1050 (wątek) PN EN ISO 13934-1
- Odporność na ścieranie: 50 000 PN EN ISO 12947-2
- Odporność wyblawień na światło: 6 PN EN ISO 105-B02
- Odporność wybarwień na wodę: 4-5 PN EN ISO 105-E01
- Odporność wybarwień na tarcie suche: 4-5 PN EN ISO 105-X12
- Palność: wyrób trudno palny (PN EN ISO 6940:2005)

Wymiary kotary:

- długość : 7,40m; szerokość: 3,10m - 2 szt.
- długość : 4,20m; szerokość: 3,10m - 2 szt.

Pytanie 4:

„Dot. Wijewo. Czy kotara ma być też zamontowana na tafli lustra tak jak to jest pokazane w załączniku nr 11.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć kotary, które będą zamontowane na tafli lustra. Parametry kotary należy przyjąć takie jak dla kotary na scenie natomiast wymiary wskazane zostały w załączniku nr 11 do SIWZ - Projekt wizualizacji – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie.

Pytanie 5:

„Dot. Zaborówiec. Proszę o załączenie specyfikacji technicznej (parametrów) oraz wymiary kotary na scenie ”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć kotary o parametrach nie gorszych niż:

- Tkanina typu welur/aksamit w kolorze ceglastym ciemnym
- Gramatura: $366 \pm 26 \text{ g/m}^2$
- Odporność na zerwanie: 950 (osnowa), 1050 (wątek) PN EN ISO 13934-1
- Odporność na ścieranie: 50 000 PN EN ISO 12947-2
- Odporność wyblawień na światło: 6 PN EN ISO 105-B02
- Odporność wybarwień na wodę: 4-5 PN EN ISO 105-E01
- Odporność wybarwień na tarcie suche: 4-5 PN EN ISO 105-X12



- Palność: wyrób trudno palny (PN EN ISO 6940:2005)

Wymiary kotary:

- długość : 9,50m; szerokość: 2,85m - 2 szt.

- długość : 6,50m; szerokość: 2,85m - 2 szt.

Pytanie 6:

„Dot. Wijewo. Proszę o wskazanie na projekcie drzwi oraz okien które należy wymienić.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ:

- przedmiot zamówienia w obiekcie WDK Wijewie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej,
- do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych wskazanych na rzucie parteru, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany drzwi zewnętrznych.

Pytanie 7:

„Dot. Wijewo. Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej przeznaczonej do wymiany wraz z podaniem parametrów stolarki.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć:

- wszystkie drzwi wewnętrzne wskazane na rzucie parteru, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie,
- wymiary wszystkich drzwi wewnętrznych podlegających wymianie oraz kierunki otwierania drzwi wskazane zostały na rzucie parteru, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie,
- zamontować należy drzwi wewnętrzne pływające pełne z kompletnym wyposażeniem (drzwi np. z płyty MDF okleinowane – nie dopuszcza się wypełnienia drzwi typu „plaster miodu”) – dotyczy wszystkich drzwi wewnętrznych,
- kolorystykę oraz model przed dokonaniem zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym.
Przedmiot zamówienia w obiekcie WDK Wijewie nie obejmuje wymiany stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych.

Pytanie 8:

„Dot. Zaborówiec. Proszę o wskazanie na projekcie drzwi oraz okien które należy wymienić.”



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć:

- wymianę wszystkich okien wskazanych na rzucie parteru oraz rzucie I piętra, zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu,
- wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych wskazanych na rzucie parteru oraz rzucie I piętra, zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu
- wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych (poza 3 szt. drzwi wskazanymi na rzucie parteru dotyczącymi pomieszczenia które zaznaczono na opracowaniu sformułowaniem „poza opracowaniem”) wskazanych na rzucie parteru, zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu

Pytanie 9:

„Dot. Zaborówiec. Proszę o załączenie zestawienia stolarki okiennej oraz drzwiowej przeznaczonej do wymiany wraz z podaniem parametrów stolarki.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć:

- 1/ Wymianę wszystkich okien wskazanych na rzucie parteru oraz rzucie I piętra, zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu,
 - wymiary wszystkich okien podlegających wymianie wskazane zostały na rzucie parteru oraz rzucie I piętra, zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu,
 - w stolarnie okiennej z zewnątrz należy zastosować kolor jasno szary, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ Projekt wizualizacji - obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu
 - w stolarnie okiennej należy zastosować współczynnik U maks. 1,1 W/m²,
 - w stolarnie okiennej podlegającej wymianie należy zachować istniejący w obecnych oknach kształt, układ i podział na kwatery, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ Projekt wizualizacji - obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu
- 2/ Wymianę wszystkich drzwi wewnętrznych wskazanych na rzucie parteru oraz rzucie I piętra, zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu
 - wymiary drzwi wewnętrznych podlegających wymianie oraz kierunki otwierania drzwi wskazane zostały na rzucie parteru, oraz rzucie I piętra (wszystkie drzwi na I piętrze o wymiarach 80/200), zawarto w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu,



- zamontować należy drzwi wewnętrzne pływające pełne z kompletnym wyposażeniem (drzwi np. z płyty MDF okleinowane – nie dopuszcza się wypełnienia drzwi typu „plaster miodu”) – dotyczy wszystkich drzwi wewnętrznych,
 - kolorystykę oraz model przed dokonaniem zamówienia należy uzgodnić z Zamawiającym.
- 3/ Wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych (poza 3 szt. drzwi wskazanymi na rzucie parteru dotyczącymi pomieszczenia które zaznaczono na opracowaniu sformułowaniem „ poza opracowaniem”) wskazanych na rzucie parteru, zawartych w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu
- wymiary drzwi zewnętrznych podlegających wymianie oraz kierunki otwierania drzwi wskazane zostały na rzucie parteru, zawarto w załączniku nr 10 do SIWZ Dokumentacja projektowa; opis robót – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu,
 - w stolarcze drzwiowej zewnętrznej należy zastosować współczynnik U maks. $1,5 \text{ W/m}^2$,
 - w stolarcze drzwiowej zewnętrznej podlegającej wymianie należy zachować istniejący w obecnych drzwiach (poza jednym wyjątkiem dot. wyjścia z sali małej o pow. $61,38\text{m}^2$) kształt, układ i podział na kwatery, zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ Projekt wizualizacji - obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu
 - zamontować należy drzwi zewnętrzne (poza jednym wyjątkiem dot. wyjścia z sali małej o pow. $61,38\text{m}^2$) drewniane pełne kompletne malowane w odcieniu naturalnym lekko przyciemnionym. Drzwi zewnętrzne wejściowe do sali małej o pow. $61,38\text{m}^2$ mają być dwuskrzydłowe w całości przeszklone.

Pytanie 10:

„Dot. Wijewo oraz Zaborówiec. Proszę o podanie przykładowego producenta krzeseł oraz stołów.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 i 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć:

-krzesła oraz stoły, których wizualizacją poglądową (zawierającą kształt, kolor, rodzaj obicia) zawarta została w załączniku nr 11 do SIWZ - Projekt wizualizacji – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie oraz załączniku nr 12 do SIWZ Projekt wizualizacji - obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu.

Pytanie 11:

„Dot. Wijewo. Proszę o potwierdzenie, że zakup i montaż mebli na wymiar do kuchni oraz wyposażenia do kuchni ogranicza się do punktów 1, 2, 3, 4, 5 opisanych w załączniku nr 11 na stronie 11.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Zakup i montaż mebli na wymiar do kuchni oraz wyposażenia do kuchni wskazanych w punktach 1, 2, 3, 4, 5, opisanych w załączniku nr 11 do SIWZ - Projekt wizualizacji – obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Wijewie na stronie 11.

Pytanie 12:

„Dot. Zaborówiec. Czy napisy na elewacji – „nazwa obiektu” wchodzi w zakres zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ nie stanowi przedmiotu zamówienia napis na elewacji „nazwa obiektu”.

Pytanie 13:

„Dot. Zaborówiec. Czy elementy z profili między oknami na elewacji wchodzi w zakres zamówienia.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ nie stanowią przedmiotu zamówienia elementy z profili między oknami na elewacji.

Pytanie 14:

„Dot. Zaborówiec. Proszę o załączenie opisu do płytek klinkierowych na elewacji budynku.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć płytki klinkierowe na elewacji budynku o wymiarach zbliżonych do wymiarów cegły pełnej i grubości około 1 cm w kolorze rudo-beżowym z beżową fugą. Wizualizacja poglądowa została zawarta w załączniku nr 12 do SIWZ Projekt wizualizacji - obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu

Pytanie 15:

„Dot. Zaborówiec. Proszę o podanie rodzaju tynku elewacyjnego.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć:



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

- tynk elewacyjny silikatowy barwiony w masie „baranek” o uziarnieniu 1,5mm.
- Wizualizacja pogładowa została zawarta w załączniku nr 12 do SIWZ Projekt wizualizacji
- obiekt Wiejskiego Domu Kultury w Zaborówcu.

Pytanie 16:

„Dot. Wijewo. Proszę określić parametry świetlika dachowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć świetlik dachowy kopułkowy do dachu płaskiego o wymiarach 100cmx100cm. Świetlik dachowy nie musi być otwierany. Współczynnik U maksymalnie 1,2W/m².

Pytanie 17:

„Dot. Zaborówiec. Proszę o podanie z jakiego materiału mają być wykonane parapety wewnętrzne.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ do wyceny przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym należy przyjąć parapety wewnętrzne wykonane z konglomeratu kamiennego lub płyty MDF w kolorze drewna z gatunku dąb.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

Z up. WOJTA
Leszek Jędrzejczak
Kierownik