

Wijewo, dnia 12 marzec 2020 r.

RR 271.1.1.2020

znak postępowania

dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.*), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

1. „Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę 5 sztuk kompletnych jednostek zaworowych oraz 5 sztuk kompletnych przydomowych studni zaworowych (studni przejezdnych) w ramach koniecznych zapasów magazynowych oraz aktualizację – uzupełnianie monitoringu wraz z obsługą w okresie gwarancyjnym całości systemu wizualizacji i gromadzenia danych systemu podciśnieniowego. Prosimy o informację czy Wykonawca ma wykonać zmianę wizualizacji na centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków? I jak odczytywać obsługę w okresie gwarancyjnym całości systemu wizualizacji?”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Część III SIWZ), Zamawiający wymaga aby zastosowany przez Wykonawcę system monitoringu i wizualizacji nowo wybudowanej kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Potrzebowo, będącej przedmiotem zamówienia, był kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu kanalizacji podciśnieniowej w gminie Wijewo, (szczegółowo określony w Części III OPZ) w zakresie umożliwiającym poprawne działanie systemu wraz z wizualizacją w stopniu nie gorszym niż obecnie funkcjonujący.

Tak więc wykonawca nie ma obowiązku zmiany wizualizacji na centralnej dyspozytorni na oczyszczalni ścieków w miejscowości Wijewo. Wymagane jest jednak aby zastosowany przez Wykonawcę system monitoringu i wizualizacji nowo wybudowanej kanalizacji podciśnieniowej w miejscowości Potrzebowo, będącej przedmiotem zamówienia, był kompatybilny z istniejącym systemem monitoringu kanalizacji podciśnieniowej w gminie Wijewo.



Zamawiający ponadto informuje, iż przez sformułowanie „obsługa w okresie gwarancyjnym całości systemu wizualizacji”, należy rozumieć obowiązek wykonawcy do obsługi w okresie gwarancyjnym całego systemu wizualizacji, a więc systemu wizualizacji który powstanie w wyniku realizacji zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, jak również już istniejącego systemem monitoringu kanalizacji podciśnieniowej w gminie Wijewo (centralna dyspozytornia na oczyszczalni ścieków w miejscowości Wijewo), z którym to powstały w ramach przedmiotu zamówienia system wizualizacji musi być kompatybilny i z którym musi współdziałać nie powodując w nim żadnych zakłóceń ani problemów technicznych.

Pytanie :

2. „Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: W związku z realizacją przedmiotu zamówienia należy przeprowadzić trzy przeglądy techniczne roczne urządzeń na stacji podciśnieniowej w miejscowości Potrzebowo, zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń. Koszt przeglądów wraz z niezbędnym materiałem Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej. Czy w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wydłużony okres gwarancji będzie musiał serwisować też inne urządzenia?”.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje wydłużony okres gwarancji nie będzie musiał serwisować też innych urządzeń na stacji podciśnieniowej w miejscowości Potrzebowo. Zgodnie z opisem przedmiot zamówienia należy przeprowadzić trzy przeglądy techniczne roczne urządzeń na stacji podciśnieniowej w miejscowości Potrzebowo, zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń (urządzeń, które zostały zastosowane przez wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia).

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.

Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

Z up. WOJTA

Leszek Józefczak
Kierownik