



Wijewo, dnia 13 marzec 2020 r.

RR 271.1.1.2020

znak postępowania

dotyczy: zapytania do treści SIWZ w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.*), Zamawiający – Gmina Wijewo w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ dla zamówienia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie :

„Pytanie 1:

Zgodnie z opisem technicznym branży technologicznej oraz STWIORB pompy tłoczne w zbiorniku podciśnieniowym mają mieć następujące parametry:

- Wydajność: 250 m³/h,
- Moc: 5,5 kW

Prosimy o weryfikację tej wydajności ponieważ jest ona niewspółmiernie duża w stosunku do wydajności przepompowni ścieków zlokalizowanej za tym zbiornikiem oraz wydajnością pomp próżniowych w stacji podciśnieniowej.”

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiadając na pytanie informuje, iż w dokumentacji technicznej – branża technologiczna oraz STWIORB wystąpiła omyłka pisarska, zamiast wydajności pomp tłocznych w zbiorniku Q=250 m³/h, **powinno być Q=25,0 m³/h.**

Pozostałe warunki i wymagania określone w SIWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia SIWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA

Leszek Józefczak
Kierownik